

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «07» сентября 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к (участку)
зданию Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Челябинский радиотехнический техникум»
454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 17.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-3 из план-схемы	3-5	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию в местах пешеходных переходов. Отсутствует информационная поддержка, в зонах пешеходных переходов высокие бордюры. Остановки общественного транспорта не приспособлены для МГН	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: оборудование тактильных предупреждающих, информационных знаков на остановках общественного транспорта, оборудование бордюрных пандусов, оборудование остановок общественного транспорта для инвалидов.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1-3 из план-схемы	1-5	Отсутствует информационная поддержка на путях движения МГН, не оборудованы пешеходные переходы. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения, отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Оборудование доступных для МГН элементов информации и навигации: информационных знаков, тактильно-контрастных указателей (предупреждающих), оборудованные места отдыха для МГН на путях движения к больнице
1.3	<i>Лестница (наружная)</i>	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	2 из план-схемы	8	Рядом с зданием нет оборудованной стоянки для а/транспорта инвалидов.	К,О,С	Необходимо согласование со специалистами	Оборудование нормативной парковки для автотранспорта инвалидов.
	ОБЩИЕ требования к зоне		1-2 из план-схемы	1-5	Вход на территорию и пути движения не приспособлены для МГН	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами.	Установка информационных знаков, тактильных и звуковых средств, Ремонтные работы по оборудованию переходов и путей движения тактильными предупреждающими и направляющими указателями, бордюрными пандусами. Оборудование парковки для инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О) ВНД (С,К)	1-2 из план-схемы	1-5	Необходимо согласование со специалистами (в сфере проектирования, строительства, формирования доступной среды для МГН) по организации текущего ремонта: Установка информационных знаков. Ремонт проезжей части и пешеходных путей ведущих от остановок общественного транспорта к зданию техникума по ул. Энтузиастов в сторону пр. Ленина и до ул. Худякова и Курчатова: – оборудование перекрестков тактильно-контрастными указа-

				<p>телями (предупреждающими и направляющими);</p> <ul style="list-style-type: none"> – переоборудование в соответствии с нормативами бордюров (бордюрных пандусов) на всех перекрестках (по высоте) на всех путях движения, доступных для МГН к зданию больницы; – установка светофоров со звуковым маяком; <p>Оборудование остановок общественного транспорта для доступности инвалидов всех категорий.</p>
--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию **«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА»**.

1. Необходимо согласование работ со специалистами (в сфере проектирования, строительства, формирования доступной среды для МГН) по установке дополнительной информационной поддержки МГН на всех путях движения к входу в здание.

2. Текущий ремонт:

- монтаж тактильно-контрастных указателей, выполняющих функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей и перекрестках, оборудование бордюрных пандусов.

3. Оборудование остановок общественного транспорта для доступности инвалидов всех категорий.



АРЕНА
Т СОСТРЕННИКА
ФАКТО СТОИТЕ ЗАКОН
281-21-81











