

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «07» сентября 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Челябинский радиотехнический техникум»

454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.17.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	10, 15	Лестница на запасном выходе не пригодна для МГН	К,О,С	Необходимо согласование со специалистами.	Текущий ремонт лестницы на запасном выходе
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	9.9.1 12	Над пандусом нет козырька	К,О,С	Необходимо согласование со специалистами.	Монтаж козырька
2.3	Площадка для входа и выхода (перед дверью)	есть	1	10, 11		Все категории инвалидов	-	Работы не планируются
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9,11	не установлены эргономичные дверные ручки.	О	Необходимо согласование со специалистами.	Текущий ремонт: Установка эргономичных дверных ручек.
2.5	Тамбур	есть	1,35	13 14		-	-	-
	Общие требования к зоне			9-15		Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Установка эргономичных дверных ручек. Монтаж козырька над пандусом

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1,35	9-15	Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по организации ремонта: на центральном входе: Установка эргономичных дверных ручек. Монтаж козырька над пандусом. Создание условий доступности при эвакуации через запасные выходы – индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход, (входы) в здание **ДОСТУПЕН ЧАСТИЧНО ВСЕМ.**



ЧЕЛЯБИНСКИЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ





КОД









