

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «07» сентября 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте -
в здании Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Челябинский радиотехнический техникум»
454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.17.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	41-43, 45	Присутствуют отдельные визуальные элементы информирования	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка визуальных средств во всех целевых зонах.
6.2	Акустические средства	есть	-	44	Присутствуют отдельные акустические средства информирования	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка акустических средств во всех целевых зонах. Индивидуальное решение с ТСП.
6.3	Тактильные средства	есть	-	38-40	Тактильные средства отсутствуют на 2-4 этажах здания: нет тактильной мнемосхемы 2-4 этажей здания, табличек шрифтом Брайля, тактильных средств направления и предупреждения.	С	Необходимо согласование со специалистами	Установка тактильных средств во всех целевых зонах. Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	38-45	Имеются визуальные средства, отсутствуют акустические и тактильные средства во всех зонах на 2-4 этажах	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Установка систем информации во всех целевых зонах. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ – ЗОНЫ 1 ЭТАЖА ВНД (С,Г)- ЗОНЫ 2-4 ЭТАЖЕЙ	-	38-45	Необходимо согласование со специалистами (в сфере формирования доступной среды для МГН) по индивидуальному решению с ТСР: установка визуальных, акустических, тактильных средств на 2-4 этажах в здании, системы оповещения при эвакуации.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система информации на объекте **ДОСТУПНА УСЛОВНО**.

Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем во всех функциональных зонах здания: тактильные мнемосхемы (для слепых), визуальные и акустические для всех категорий инвалидов в зонах целевого обслуживания, системы оповещения при эвакуации инвалидов.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»**



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное профессионально-педагогическое учреждение

101 ПРИЕМНАЯ ДИРЕКТОРА
САВИНОВА
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
ДОКУМЕНТОВЕД
8 (495) 201-10-10



ДИРЕКТОР
Антон
Викторович

ДИРЕКТОР
ЛИТКЕ
ВІТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Віталій Віталійович











